

Veepehmendusseade PAC07V

Probleem

Vee karedus

Seadme kirjeldus

Veepehmendusseade on ette nähtud kareduse (s.t vees sisalduvate kaltsiumi- ja magneesiumioonide) eemaldamiseks. Veepuhastusseade koosneb filtri tööd juhtivast täisautomaatselt kontrollierist ja soolalahuse paagist, mille sees on filtermaterjaliga täidetud anum. Filtermaterjaliks on ioonvahetusvaik, mis on toodetud spetsiaalselt vee töötlemiseks.

Tööpõhimõte

Seadmes asendatakse vees lahustunud kaltsiumi, magneesiumi ioonid naatriumi ionidega. Seade töötab täisautomaatselt, teostades läbipesu ehk regenereerimise vastavalt tarbimisele. Tarbija ülesanne on jälgida, et soolalahuse paagis oleks piisav soolatablettide tagavara. Seadme paigalduskohas on vajalik elektrikistiku ja kanalisatsiooniühenduse olemasolu.



TEHNILISED ANDMED

Vooluhulk, nominaalne	0,6 m ³ /h
Vooluhulk, maksimaalne	0,75 m ³ /h
Töörõhk	2-8 bar
Töötemperatuur	+5 kuni +30 °C
Elektriühendused	230 VAC/50 Hz
Ressurss üldkaredusel 1 mg-ekv/l	16 m ³
Regenereerimine* soolakulu	1,65 kg
veekulu	220 l
Filtermaterjal	ioonvahetusvaik
	aluskruus
Seadme mõõdud laius x sügavus x kõrgus	320 x 570 x 810 mm
Ühendused sisend, väljund, kanalisatsioon	3/4", 3/4", 3/8" sk

* Soola- ja veekulu on arvatud ühe regenereerimise kohta sisendrõhul 3,4 bar (standardprogrammi juures)



MIRIDON OÜ

+372 506 6775
miridon@miridon.ee
www.miridon.ee

TARTU KONTOR

Rehepapi tee 31
Soinaste küla, Kambja vald
61709 Tartumaa

TALLINNA KONTOR


Nuia 16-2
Lasnamäe
11415 Tallinn



PUHAS VESI

V1.011021


MÕÖDUD



LÄBILÕIGE

Seadme kirjeldus

- 1 Kontroller
- 2 Taimer
- 3 Soolapaak
- 4 Soolakaev
- 5 Soolatabletid
- 6 Soolalahus
- 7 Õhuklapp
- 8 Soolalahuse voolik
- 9 Ülemine sõel
- 10 Filteranum
- 11 Filtermaterjal
- 12 Kesktoru
- 13 Aluskruus
- 14 Alumine sõel



Seadme ühendused

- 15 Väljund - 3/4" sk
- 16 Kanalisatsioon - 3/8" sk
- 17 Sisend - 3/4" sk
- 18 Soolapaagi ülevool

